Atradām 1 kļūda un 2 vietas jāpārskata

Būvniecības tāme (paraugs).xls · Savrupmāja Rīgā, ~236 m² · parauga ziņojums

996	1	2	995
Pārbaudītas pozīcijas	Kļūdas	Jāpārskata	Kārtībā

Tāmes summa bez PVN 618 909,39 €

Aritmētika 3

NR.	VIETA	POZĪCIJA	ATRADUMS	
1	lapa „5-1”, 26. rinda	9 flīzes	Nav cenas. Lapā 6-3 „Flīzes sienām” ir 39,48 m², te 144,86 m². Ja cena ir tikai tur, trūkst ~105,38 m² (ap 3830,57 € bez virsizdevumiem un PVN)	KĻŪDA
2	lapa „3-4”, 19. rinda	Visa lapa 3-4	Nav cenu nevienai no 35 pozīcijām. Jāprecizē, kas šos darbus veic un apmaksā	PĀRSKATĪT
3	lapa „1-1”, 45. rinda	Formulas ar #REF!	35 formulas ar #REF! (34 lapās, piem. lapa „1-1”, 45. rinda). Tās atsaucas uz izdzēstām šūnām: ja pievienosiet rindu, summa var salūzt	PĀRSKATĪT

Pozīcijas un daudzumi

Nav pārbaudīts (sk. „Ko pārbaudījām”).

Cenas pret iepriekšējām tāmēm

Nav pārbaudīts (sk. „Ko pārbaudījām”).

20% noteikums (LBN 501-17 32. p.)

Nav pārbaudīts (sk. „Ko pārbaudījām”).

Ko pārbaudījām

Aritmētika	Pārbaudītas 996 pozīcijas: daudzums × cena = summa, darba alga = norma × likme, vienības izmaksas, starpsummas, procenti un PVN.
Pozīcijas un daudzumi	Nav pārbaudīts: nav pievienots pasūtītāja apjomu saraksts.
Cenas	Nav pārbaudīts: nav pievienotas iepriekšējās tāmes.
20% noteikums	Nav pārbaudīts: nav ievadīta paredzamā līgumcena.

„Kļūda” ir skaidra neatbilstība (aritmētika, trūkstoša pozīcija, mainīts daudzums). „Pārskatīt” ir vieta, kur cena vai noformējums atšķiras no ierastā, bet var būt pareizs. Pārbaude ir automātiska un var kļūdīties; tāmi pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists (LBN 501-17 13. p.). Faili apstrādāti pārlūkā un netika sūtīti nekur.